



Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.82.2026
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.3.2.4.2026

Włocławek, 25 marca 2026 r.

Wójt Gminy Fabianki
Fabianki 4
87-811 Fabianki

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY FABIANKI ZA ROK 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Fabianki za rok 2025.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, mieszkańcom Gminy Fabianki dostarczano wodę produkowaną przez gminny wodociąg Szpetal Górny oraz przez wodociągi gmin ościennych powiatu lipnowskiego: Głodowo gm. Lipno oraz z wodociągu Grochowalsk gm. Dobrzyń n. Wisłą. Z wody dostarczanej przez wodociąg Szpetal Górny korzystała zdecydowana większość mieszkańców gminy Fabianki tj. 9781 osób, z wody produkowanej przez wodociąg Głodowo gm. Lipno korzystały 234 osoby zamieszkujące miejscowość Lisek, a z wody z wodociągu Grochowalsk gm. Dobrzyń n. Wisłą korzystało 50 osób zamieszkujących miejscowość Zarzeczewo.

Producentem wody pochodzącej z ww. wodociągu było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Fabianki 87B, 87-811 Fabianki. Produkcja wody z wodociągu Szpetal Górny wynosiła 2028 m³/d.

Wodociąg gminny posiada dwa ujęcia wody: w Szpetalu Górnym oraz Chełmicy-Cukrowni. Technologia uzdatniania wody na stacjach wodociągowych w Szpetalu Górnym i w Chełmicy-Cukrowni polega na jej napowietrzaniu w aeratorach i filtracji na filtrach żelazowo-manganowych, gdzie następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, z których zestawem pompowym tłoczona jest do sieci zewnętrznej. W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Fabianki 87B, 87-811 Fabianki jako zarządzający ww. wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i częstotliwości określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Badania jakości wody prowadzono zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.

W roku 2025 do badań laboratoryjnych z wodociągu Szpetal Górny w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 13 próbek wody. Badania próbek wody wykonywało laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną: MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z ww. wodociągu pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody.



W próbkach wody pobranych z gminnego wodociągu w roku 2025 zarówno w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Woda z wodociągu Szpetal Górny spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządzający wodociągiem nie prowadził działań naprawczych, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Ponadto do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Fabianki.

Biorąc pod uwagę powyższe, mieszkańcy Gminy Fabianki zaopatrywani byli w wodę przydatną do spożycia przez ludzi, nie stanowiącą żadnego ryzyka dla zdrowia konsumentów, która spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-32632-32050-VGEIS-13
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Fabianki 87B
87-811 Fabianki – e-Doręczenia: AE:PL-93406-97951-BRICW-29
3. aa – egz. nr 1
LN